



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA90.B.00345/26

Серия **RU** № **0615749**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Сертификация продукции» Общества с ограниченной ответственностью «Система Сертификационной Протекции». Место нахождения (адрес юридического лица): 117420, Россия, город Москва, внутренняя территория города муниципальный округ Черемушки, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1/2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25 строение 1, комната №14. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HA90. Дата решения об аккредитации: 22.11.2018. Телефон: +74997034278. Адрес электронной почты: osp@cert-prod.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДВОЕТОЧЬЕ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 625013, Россия, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Пермякова, дом 1
Адрес места осуществления деятельности: 625013, Россия, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Пермякова, дом 1, помещение 528
Основной государственный регистрационный номер 1257200020087
Телефон: +79829696966 Адрес электронной почты: info@dvitch.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДВОЕТОЧЬЕ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 625013, Россия, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Пермякова, дом 1
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625013, Россия, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Пермякова, дом 1, помещение 528
Производственная площадка: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК" 431640, Россия, Республика Мордовия, село Кемля, улица Территория Саранскабель, дом 17Г

ПРОДУКЦИЯ

Кабели монтажные для систем сигнализации и управления, не распространяющие горения при групповой прокладке, в том числе: с пониженным дымо- и газовыделением, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкие, с однопроволочными медными токопроводящими жилами, числом пар 1 или 2, номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм² включительно, с экраном и без экрана, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением или полимерной композицией, не содержащей галогенов или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, для использования при номинальном напряжении до 300 В (включительно) переменного тока, марок КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСнг(A)-FRLSLTx. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-29898051-2025 «Кабели для систем сигнализации и управления. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 6357УТ, 6358УТ,

6359УТ от 14.05.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Протокола испытаний № ППБ-349/05-2026 от 08.05.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.IN90)

Акта анализа состояния производства №25.03.2026-4ССП от 02.04.2026, выданного Органом по сертификации «Сертификация продукции» Общества с ограниченной ответственностью «Система Сертификационной Протекции» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA90) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Иванова Инна Игоревна
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и документы, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента: Статьи 4, статьи 5 ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТУ 27.32.13-005-29898051-2025 "Кабели для систем сигнализации и управления. Технические условия". Описание принятых технических решений и оценка степени риска причинения вреда от применения кабелей для систем сигнализации и управления, выпускаемых по ТУ 27.32.13-005-29898051-2025 Кабели для систем сигнализации и управления. Технические условия, подтверждающие выполнение требований безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Минимальный срок службы кабелей при соблюдении требований к условиям транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации - 25 лет. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей до ввода в эксплуатацию не более 2,5 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 03.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.05.2026

ПО

24.05.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Барканова Анна Александровна (Ф.И.О.)

Иылдыз Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)